

	Koridor technické infrastruktury
	Plochy změn v území vymezené změnou č. I ÚP
	Plochy zastavěné vymezené změnou č. I ÚP
	Zastavitelná plocha vyřazená změnou č. I ÚP

Informativní data:



Výřez z platného ÚP Ostrov n.O.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	
	Návrh trafostanice
	Aktualizace stávající trafostanice (ÚAP)
	Rušený návrh trafostanice
	Rušená trafostanice
	Rušený návrh el. vedení
	Aktualizované el. vedení VN (ÚAP)
	Rušené el. vedení VN
	Rušené ochranné pásmo el. vedení
	Rušený návrh ochranného pásma el. vedení
	Aktualizované ochranné pásmo el. vedení (ÚAP)
	Navrhované ochranné pásmo el. vedení
	Aktualizované bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (ÚAP)
	Rušené bezpečnostní pásmo VTL plynovodu
	Aktualizovaný VTL plynovod (ÚAP)
	Rušený VTL plynovod

KONCEPCE ZÁSOBENÍ ENERGIEMI

- Z energetického hlediska je nadále uvažováno s tzv. dvoucestným zásobováním t.j. elektřinou a zemním plynem (sídlo Ostrov n/O). S plynofikací sídla Suky se neuvažuje.
- Zásobování obce el.enegíí bude nadále z primárního vedení VN 22kV č.340
- Z hlediska plošného pokrytí transformačním výkonem je třeba umístění trafostanic považovat za vyhovující
- Nová plocha pro trafostanici TS 22/0,4 kVA je vyhrazena u budoucího areálu pro motoristy v blízkosti bude ČSPHM
- Územní plán respektuje trasu nosného el.vedení VVN 110kV z Vel. Meziříčí do rozvodny 110kV Ostrov nad Oslavou
- Orientační přírůstek příkonu vyvolaný řešením změny č. I ÚP

Druh plochy	Návrh ÚP	Poznámka
plochy rod. domů	25 b.j. x 4 kW = 100 kW	
plochy smíš. zástavby	2 b.j. x 7 kW = 14 kW	
plochy obč. vybavenosti	35 kW	
plochy výr. aktivit	60 kW	včetně ČSPHM a areálu služeb pro motoristy
celkem	209 kW	

- Uvažuje se s napojením nových rozvojových ploch středotlakou plynovodní síť. Sídlo Suky nebude plynofikováno
- Orientační nárůst odběru ZP vyvolaný řešením změny č. I ÚP

Skupina	m³/hod	m³/rok
obyvatelstvo skupina C	25 b.j. x 2,6 m³/h = 65 m³/h	25 x 3 000 = 75 000 m³/rok
maloodběr sk. D	2 x 3,5 m³/h = 7 m³/h	2 x 4 000 = 8 000 m³/rok
pl. obč. vybavenosti	35 m³/h	80 000 m³/rok
pl. výrobní	31,9 m³/h	65 000 m³/rok
Celkem	138,9 m³/h	228 000 m³/rok

- Zásobení teplem sídla Ostrov nad Oslavou je dáno provedenou plošnou plynofikací
- V sídle Suky preferovat přechod na ekologicky přijatelná paliva
- V obci nejsou předpoklady pro zřízení centrálního zdroje tepla

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ Změnu č. I ÚP Ostrov nad Oslavou

Zastupitelstvo městyse Ostrov nad Oslavou

Datum nabytí účinnosti Změny č. I ÚP Ostrov n/O. :

POŘIZOVATEL :
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 31, Žďár nad Sázavou

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE :
jméno a příjmení : Ing. Darina Faronová
funkce: referent
podpis:

ZMĚNA č. I

ÚP OSTROV NAD OSLAVOU

DATUM : ZÁŘÍ 2014

1:10 000

VÝKRES ČÍSLO :

SCHÉMA - ENERGETIKA, TELEKOMUNIKACE

ZMI/6